



## Erto e Casso



### Caratteristiche qualitative dell'acqua erogata per uso potabile

DescParametro	Um	Valori Ammissibili secondo D.lgs	Fontana pubblica via Roma, fronte civ.105	Località Prada - Pozzetto in strada pubblica (fine linea)	Uscita serbatoio Casera Ortiche (Pineda)	Uscita serbatoio Casso alto (rubinetto nel sito Casso Basso)	Uscita serbatoio Naro
			14 settembre 2023	14 settembre 2023	27 luglio 2023	17 agosto 2023	17 agosto 2023
Ammonio	mg/l	0.5	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Arsenico	µg/l	10	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Bicarbonati	mg/l		154	121	160	110	142
Calcio	mg/l		35	41	44	46	36
Cloro libero	mg/l		0.05	0.09	0.2	0.11	0.16
Cloruri	mg/l	250	< 1	< 1	2	1	< 1
Conducibilità	µS/cm	2500	221	185	246	179	214
Durezza (da calcolo)	°F		14	10	15	11	15
Fluoruri	mg/l	1.5	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
Magnesio	mg/l		12	< 5	10	< 5	15
Manganese	µg/l	50	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
Nitrati	mg/l	50	3	3	5	2	2
Nitriti	mg/l	0.5	0.07	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.06
pH	pH	6.5-9.5	8	7.9	7.9	7.6	7.7
Potassio	mg/l		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Solidi disciolti totali	mg/l		156	145	191	201	240
Sodio	mg/l	200	< 1	1	2	1	< 1
Solfati	mg/l	250	2	2	2	2	1

Laboratorio di analisi: Controlli eseguiti da Laboratorio esterno indipendente

#### HydroGEA spa

33170 PORDENONE – PIAZZALE DUCA D'AOSTA, 28

CAP. SOC. 2.227.070,00 EURO I.V. – C.F., P.I. E NUMERO REG. IMPRESE 01683140931 ..