



Aviano

HydroGEA



SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Caratteristiche qualitative dell'acqua erogata per uso potabile

DescParametro	Um	Valori Ammissibili ..	Uscita serbatoio P.I.P.	Uscita vasca Costa Alta	Uscita vasca Giais	Uscita vasca Mandra	Uscita vasca Marsure	Uscita vasca Pedemonte	Uscita vasca Piancavallo	Uscita vasca Prafurlian	Uscita vasca S.Martino	Uscita vasca Tamarezze in distribuzione
			8 agosto 2023	8 agosto 2023	28 giugno 2023	1 agosto 2023	12 settembre 2023	23 agosto 2023	20 luglio 2023	8 agosto 2023	8 agosto 2023	10 agosto 2023
Ammonio	mg/l	0.5	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Arsenico	µg/l	10	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Bicarbonati	mg/l		179	117	154	153	151	151	128	122	132	140
Calcio	mg/l		46	57	39	60	37	37	47	49	38	51
Cloro libero	mg/l		0.05	0.2	0.16	0.2	0.2	0.18	0.13	0.17	0.02	0.15
Cloruri	mg/l	250	2	1	1	2	1	1	2	1	2	1
Conducibilità	µS/cm	2500	301	228	229	247	229	228	310	203	231	215
Durezza (da calcolo)	°F		18	14	15	15	15	15	12	12	15	13
Fluoruri	mg/l	1.5	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
Magnesio	mg/l		15	< 5	13	< 5	13	13	< 5	< 5	13	< 5
Manganese	µg/l	50	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
Nitrati	mg/l	50	9	3	3	5	3	3	1	2	3	2
Nitriti	mg/l	0.5	0.07	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
pH	pH	6.5-9.5	7.9	7.9	8.3	8	8.1	7.8	8	8	8.2	7.9
Potassio	mg/l		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Solidi disciolti totali	mg/l		237	193	236	281	169	184	195	165	185	224
Sodio	mg/l	200	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Solfati	mg/l	250	4	2	4	2	4	4	1	1	4	2

Laboratorio di analisi: Controlli eseguiti da Laboratorio esterno indipendente

HydroGEO spa

33170 PORDENONE – PIAZZALE DUCA D'AOSTA, 28

CAP. SOC. 2.227.070,00 EURO I.V. – C.F., P.I. E NUMERO REG. IMPRESE 01683140931

TEL +39 0434 50 64 11—FAX +39 0434 52 32 57—E-MAIL INFO@HYDROGEO-PN.IT— PEC HYDRO@PEC.HYDROGEO-PN.IT - WWW.HYDROGEO-PN.IT