



Travesio

Caratteristiche qualitative dell'acqua erogata per uso potabile

| DescParametro | Um | Valori Ammissibili secondo D.lgs | Uscita serbatoio Toppo Alto | Uscita serbatoio Val di Drea |
|-------------------------|-------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | | | 19 luglio 2023 | 19 settembre 2023 |
| Ammonio | mg/l | 0.5 | < 0.05 | < 0.05 |
| Arsenico | µg/l | 10 | < 1 | < 1 |
| Bicarbonati | mg/l | | 167 | 182 |
| Calcio | mg/l | | 34 | 70 |
| Cloro libero | mg/l | | 0.04 | 0.07 |
| Cloruri | mg/l | 250 | 1 | 1 |
| Conducibilità | µS/cm | 2500 | 254 | 273 |
| Durezza (da calcolo) | °F | | 16 | 17 |
| Fluoruri | mg/l | 1.5 | < 0.1 | < 0.1 |
| Magnesio | mg/l | | 19 | < 5 |
| Manganese | µg/l | 50 | < 5 | < 5 |
| Nitrati | mg/l | 50 | 4 | 5 |
| Nitriti | mg/l | 0.5 | < 0.05 | < 0.05 |
| pH | pH | 6.5-9.5 | 8.3 | 7.5 |
| Potassio | mg/l | | < 1 | < 1 |
| Solidi disciolti totali | mg/l | | 212 | 187 |
| Sodio | mg/l | 200 | 1 | 1 |
| Solfati | mg/l | 250 | 2 | 2 |

Laboratorio di analisi: Controlli eseguiti da Laboratorio esterno indipendente

HydroGEO spa

33170 PORDENONE – PIAZZALE DUCA D'AOSTA, 28

CAP. SOC. 2.227.070,00 EURO I.V. – C.F., P.I. E NUMERO REG. IMPRESE 01683140931

TEL +39 0434 50 64 11—FAX +39 0434 52 32 57—E-MAIL INFO@HYDROGEO-PN.IT— PEC HYDRO@PEC.HYDROGEO-PN.IT

WWW.HYDROGEO-PN.IT