



Caneva

Caratteristiche qualitative dell'acqua erogata per uso potabile

DescParametro	Um	Valori Ammissibili secondo D.lgs	Uscita vasca Molinetto	Uscita vasca Valbona Bassa
			15 novembre 2023	1 febbraio 2024
Ammonio	mg/l	0.5	< 0.05	< 0.05
Arsenico	µg/l	10	< 1	< 1
Bicarbonati	mg/l		144	150
Calcio	mg/l		59	62
Cloro libero	mg/l		0.2	0.09
Cloruri	mg/l	250	2	2
Conducibilità	µS/cm	2500	236	290
Durezza (da calcolo)	°F		15	20
Fluoruri	mg/l	1.5	< 0.1	< 0.1
Magnesio	mg/l		< 5	11
Manganese	µg/l	50	< 5	< 5
Nitrati	mg/l	50	4	4
Nitriti	mg/l	0.5	< 0.05	< 0.05
pH	pH	6.5-9.5	7.8	7.9
Potassio	mg/l		< 1	< 1
Solidi disciolti totali	mg/l		176	207
Sodio	mg/l	200	1	2
Solfati	mg/l	250	2	44

Laboratorio di analisi: Controlli eseguiti da Laboratorio esterno indipendente

HydroGEA spa

33170 PORDENONE – PIAZZALE DUCA D'AOSTA, 28

CAP. SOC. 2.227.070,00 EURO I.V. – C.F., P.I. E NUMERO REG. IMPRESE 01683140931

TEL +39 0434 50 64 11 – FAX +39 0434 52 32 57 – E-MAIL INFO@HYDROGEOA-PN.IT – PEC HYDRO@PEC.HYDROGEOA-PN.IT

WWW.HYDROGEOA-PN.IT