



Spilimbergo

HydroGEA



SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Caratteristiche qualitative dell'acqua erogata per uso potabile

DescParametro	Um	Valori Ammissibili secondo D.lgs	Uscita serbatoio Baseglia	Uscita serbatoio Ciriani	Uscita serbatoio Favorita	Uscita serbatoio Tauriano	Uscita serbatoio Todesch	Uscita serbatoio Vacile
			18 gennaio 2024	23 gennaio 2024	9 gennaio 2024	9 gennaio 2024	23 gennaio 2024	9 gennaio 2024
Ammonio	mg/l	0.5	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Arsenico	µg/l	10	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Bicarbonati	mg/l		184	183	205	285	168	194
Calcio	mg/l		60	85	62	75	71	61
Cloro libero	mg/l		0.2	0	< 0.01	0.06	0.14	< 0.01
Cloruri	mg/l	250	1	2	1	3	1	1
Conducibilità	µS/cm	2500	268	442	324	431	254	289
Durezza (da calcolo)	°F		20	29	22	29	18	20
Fluoruri	mg/l	1.5	< 0.1	0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
Magnesio	mg/l		11	20	16	26	< 5	11
Manganese	µg/l	50	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
Nitrati	mg/l	50	7	5	5	16	4	7
Nitriti	mg/l	0.5	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
pH	pH	6.5-9.5	7.7	7.7	7.8	7.6	7.8	7.8
Potassio	mg/l		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Solidi disciolti totali	mg/l		250	330	316	398	186	276
Sodio	mg/l	200	1	2	1	2	1	1
Solfati	mg/l	250	5	121	18	10	2	6

Laboratorio di analisi: Controlli eseguiti da Laboratorio esterno indipendente

HydroGEA spa

33170 PORDENONE – PIAZZALE DUCA D'AOSTA, 28

CAP. SOC. 2.227.070,00 EURO I.V. – C.F., P.I. E NUMERO REG. IMPRESE 01683140931 ..