



Erto e Casso

HydroGEA



SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Caratteristiche qualitative dell'acqua erogata per uso potabile

DescParametro	Um	Valori Ammissibili secondo D.lgs	Fontana pubblica via Roma, fronte civ.105	Località Prada - Pozzetto in strada pubblica (fine linea)	Uscita serbatoio Casera Ortiche (Pineda)	Uscita serbatoio Casso alto (rubinetto nel sito Casso Basso)	Uscita serbatoio Naro
			14 settembre 2023	21 marzo 2024	8 febbraio 2024	15 febbraio 2024	15 febbraio 2024
Ammonio	mg/l	0.5	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Arsenico	µg/l	10	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Bicarbonati	mg/l		154	118	148	121	150
Calcio	mg/l		35	38	40	41	32
Cloro libero	mg/l		0.05	0.21	0.2	0.16	0.16
Cloruri	mg/l	250	< 1	1	1	1	< 1
Conducibilità	µS/cm	2500	221	160.8	221	174	205
Durezza (da calcolo)	°F		14	9	17	10	14
Fluoruri	mg/l	1.5	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
Magnesio	mg/l		12	< 5	16	< 5	14
Manganese	µg/l	50	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
Nitrati	mg/l	50	3	3	3	2	2
Nitriti	mg/l	0.5	0.07	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
pH	pH	6.5-9.5	8	8.1	8.2	8.1	8.1
Potassio	mg/l		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Solidi disciolti totali	mg/l		156	135	160	226	245
Sodio	mg/l	200	< 1	< 1	1	1	< 1
Solfati	mg/l	250	2	2	3	2	1

Laboratorio di analisi: Controlli eseguiti da Laboratorio esterno indipendente

HydroGEA spa

33170 PORDENONE – PIAZZALE DUCA D'AOSTA, 28

CAP. SOC. 2.227.070,00 EURO I.V. – C.F., P.I. E NUMERO REG. IMPRESE 01683140931 ..